



Dosering in liter per 1000 liter water *

SLAGLENGTE	PULSCONTROLE			
	1:4	1:2	1:1	2:1
10	Te lage drempelwaarden			
20	Te lage drempelwaarden			
30	0,198	0,396	0,792	1,584
40	0,264	0,528	1,056	2,112
50	0,330	0,660	1,320	2,640
60	0,396	0,792	1,584	3,168
70	0,462	0,924	1,848	3,696
80	0,528	1,056	2,112	4,224
90	0,594	1,188	2,376	4,752
100	0,660	1,320	2,640	5,280

SLAGLENGTE

Te lage drempelwaarden Optimale werking Goede werking

Duiding:



Slaglengthe



Pulscontrole

Dosering in % *

SLAGLENGTE	PULSCONTROLE			
	1:4	1:2	1:1	2:1
10	Te lage drempelwaarden			
20	Te lage drempelwaarden			
30	0,020	0,040	0,079	0,158
40	0,026	0,053	0,106	0,211
50	0,033	0,066	0,132	0,264
60	0,040	0,079	0,158	0,317
70	0,046	0,092	0,185	0,370
80	0,053	0,106	0,211	0,422
90	0,059	0,119	0,238	0,475
100	0,066	0,132	0,264	0,528

SLAGLENGTE

Te lage drempelwaarden Optimale werking Goede werking

Beta 0708 doseerpomp

0,66 ml / slag

Waterteller

* indien water 4 pulsen per liter geeft

Maximale doseercapaciteit

7,1 l/uur

Nota: waarden gelden bij waterteller die 4 pulsen per liter geeft. Waarden gebaseerd op theoretisch slagvolume (theoretische waarden).

Dit document bevat een aantal uitgewerkte voorbeelden voor de instelling van de doseerpomp Beta 0708. Deze uitwerking is bedoeld als illustratie van de mogelijkheden en dus niet altijd voor iedereen direct relevant

Type: BTB4b0708
Art. nr.: A00144-0708